АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 № 292

г. Оха

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Охинский» от 26.09.2013 № 749 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского округа «Охинский» на период 2013-2028 годов»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Охинский» от 26.09.2013 № 749 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского округа «Охинский» на период 2013-2028 годов», следующие изменения:

1.1. таблицу 7.1 «Баланс выработки и отпуска электроэнергии на Охинской ТЭЦ на 2013-2028» изложить в следующей редакции (прилагается),

1.2. таблицу 7.2 «Баланс отпуска тепловой энергии на Охинской ТЭЦ на 2013-2028» изложить в следующей редакции (прилагается),

1.3. таблицу 7.13 «Полезный отпуск тепла на котельных МУП «ЖКХ»» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Н.А. Рычкову.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский» **С.Н. Гусев**

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский»
от 25.04.2019 № 292

Таблица 7.1 - Баланс выработки и отпуска электроэнергии на АО "Охинская ТЭЦ" на 2013-2028 годы

Наименование показателя	Ед.изм.	2013 факт	2014 факт	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 факт	2019 ожид	2020 план	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс.кВтч	247518	229 327	225 336	226 521	212 588	207 363	208 252	207 140	207 140	207 140	207 140	207 140	207 140	207 140	207 140	207 140
по теплофикационному циклу	тыс.кВтч	73739	71 130	70 278	73 065	69 510	76 562	72 970	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141
выработка электроэнергии турбинами типа ПТ-25 в т.ч.:	тыс.кВтч	222902	224494	217163	220548	203706	191401	189374	188680	188680	188680	188680	188680	188680	188680	188680	188680
по конденсационному циклу	тыс.кВтч	149 163	153 364	146 885	147 483	134 196	114 839	116 404	120 539	120 539	120 539	120 539	120 539	120 539	120 539	120 539	120 539
по теплофикационному циклу, в т.ч.	тыс.кВтч	73 739	71 130	70 278	73 065	69 510	76 562	72 970	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141	68 141
П отборы	тыс.кВтч	14 748	14 226	14 056	14 613	13 902	15 312	14 594	13 628	13 628	13 628	13 628	13 628	13 628	13 628	13 628	13 628
Т отборы	тыс.кВтч	58 991	56 904	56 222	58 452	55 608	61 250	58 376	54 513	54 513	54 513	54 513	54 513	54 513	54 513	54 513	54 513
выработка электроэнергии ГТУ GT-35	тыс.кВтч	24 584	4 806	8 154	5 916	8 871	15 950	18 846	18 428	18 428	18 428	18 428	18 428	18 428	18 428	18 428	18 428
выработка электроэнергии ПАЭС, ДЭС	тыс.кВтч	32	27	19	57	11	12	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Отпуск электроэнергии с шин	тыс.кВтч	214447	197 728	193 468	194 467	182 455	178 407	178 626	178 197	178 197	178 197	178 197	178 197	178 197	178 197	178 197	178 197
ПТ-25, в т.ч.:	тыс.кВтч	191700	193 501	185 920	188 977	174 330	163 786	161 177	161 572	161 572	161 572	161 572	161 572	161 572	161 572	161 572	161 572
по конденсационному циклу	тыс.кВтч	127 813	132 172	125 581	126 445	114 796	98 576	98 808	103 315	103 315	103 315	103 315	103 315	103 315	103 315	103 315	103 315
по теплофикационному циклу	тыс.кВтч	63 887	61 329	60 339	62 532	59 534	65 210	62 369	58 257	58 257	58 257	58 257	58 257	58 257	58 257	58 257	58 257
ГТУ GT-35	тыс.кВтч	22 715	4 200	7 529	5 433	8 114	14 609	17 417	16 593	16 593	16 593	16 593	16 593	16 593	16 593	16 593	16 593
ПАЭС,ДЭС	тыс.кВтч	32	27	19	57	11	12	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Потребление на собственные нужды, всего, в т.ч:	тыс.кВтч	33 071	31 599	31 868	32 054	30 133	28 956	29 626	28 943	28 943	28 943	28 943	28 943	28 943	28 943	28 943	28 943
то же, %	%	13,36	13,78	14,14	14,15	14,17	13,96	14,23	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97

на производство электрической энергии	тыс.кВтч	20972	19 882	19 968	20 344	19 469	17 756	19 050	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282
то же, %	%	8,47	8,67	8,86	8,98	9,16	8,56	9,15	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
на отпуск тепловой энергии	тыс.кВтч	12 099	11 717	11 900	11 710	10 664	11 200	10 576	10 661	10 661	10 661	10 661	10 661	10 661	10 661	10 661	10 661
в т.ч. сетевые насосы	тыс.кВтч	5031	5 216	5 040	4 531	4 520	4 925	4 737	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931
Потери в трансформаторах	тыс.кВтч	2816	2 838	2 656	2 638	2 524	2 087	2 201	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198
то же, %	%	1,14%	1,24%	1,18%	1,16%	1,19%	1,01%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
Хоз.нуж-ды ТЭЦ	тыс.кВтч	467	313	250	265	262	250	245	251	251	251	251	251	251	251	251	251
Производственные нужды (ПНС)	тыс.кВтч	3390	3 356	3 608	3 715	3 736	4 025	4 001	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748
Потери в сетях	тыс.кВтч	20904,2	19 446	16 153	19 353	14 017	12 322	12 016	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330
Полезный отпуск электроэнергии	**тыс.кВтч**	**186 870**	**171 775**	**170 801**	**168 496**	**161 916**	**159 723**	**160 163**	**159 670**	**159 670**	**159 670**	**159 670**	**159 670**	**159 670**	**159 670**	**159 670**	**159 670**

Таблица 7.2 - Баланс отпуска тепловой энергии на АО"Охинская ТЭЦ" на 2013-2028 годы

Наименование показателя	**Ед. изм.**	**2013 факт**	**2014 факт**	**2015 факт**	**2016 факт**	**2017 факт**	**2018 факт**	**2019 ожид**	**2020 план**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1.Выработка теплоэнергии ТЭЦ, всего:	тыс.Гкал	362,23	326,62	339,36	365,38	334,714	322,210	305,587	283,730	283,730	283,730	283,730	283,730	283,730	283,730	283,730	283,730
2.Расход на собственные нужды	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Отпуск теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ	тыс.Гкал	362,23	326,62	339,36	365,38	334,714	322,21	305,587	283,730	283,730	283,73	283,73	283,73	283,73	283,73	283,73	283,73
4.Хозяйственные нужды	тыс.Гкал	5,367	4,892	4,511	4,459	3,451	3,644	3,707	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848
5. Отпуск теплоэнергии в сеть всего:	тыс.Гкал	356,863	321,73	334,849	360,921	331,263	318,566	301,880	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882
в том числе: с паром 30 кгс/см^2	тыс.Гкал	77,58	56,944	62,33	58,97	34,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с паром 2.5 кгс/см^2	тыс.Гкал	2,41	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с горячей сетевой водой:	тыс.Гкал	276,873	263,36	272,519	301,951	296,275	318,566	301,880	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882
6. Потери теплоэнергии в сети ЭСО-	тыс.Гкал	38,8841	3,2249	4,41986	29,9514	30,413	36,518	23,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0

сверхнормативные.																	
7.Отпуск тепло-энергии в сеть ЭСО	тыс.Гкал	317,979	318,5	330,429	330,97	300,851	282,048	278,246	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882	279,882
8.Потери тепло-энергии в сети ЭСО-нормативные.	тыс.Гкал	39,039	45,670	47,330	49,171	48,573	47,523	46,379	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168
9. Полезный отпуск теплоэнергии ЭСО всего:	тыс.Гкал	**278,940**	**272,830**	**283,099**	**281,799**	**252,278**	**234,524**	**231,866**	**233,714**	**233,714**	**233,714**	**233,714**	**233,714**	**233,714**	**233,714**	**233,714**	**233,714**
в том числе: 9.1.- в горячей воде всего	тыс.Гкал	198,950	214,460	220,769	222,829	217,290	234,524	231,866	233,714	233,714	233,714	233,714	233,714	233,714	233,714	233,714	233,714
в том числе: 9.1.1.Гаражностроительный кооператив	тыс.Гкал	1,724	1,800	1,608	1,719	1,693	1,696	1,851	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854
9.1.2.Бюджет	тыс.Гкал	29,547	31,364	31,663	32,532	30,689	33,855	31,565	33,856	33,856	33,856	33,856	33,856	33,856	33,856	33,856	33,856
9.1.3.ООО "РН-СМНГ"	тыс.Гкал	2,464	2,747	3,113	3,437	2,882	2,884	2,837	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437
9.1.4.Иные потребители	тыс.Гкал	24,956	28,421	32,695	32,842	29,632	32,129	31,781	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410
9.1.5.Жилищный фонд	тыс.Гкал	**140,259**	**150,128**	**151,690**	**152,299**	**152,393**	163,9607	**163,832**	**164,157**	**164,157**	**164,157**	**164,157**	**164,157**	**164,157**	**164,157**	**164,157**	**164,157**

Таблица 7.13 Полезный отпуск тепла на котельных МУП «ЖКХ»

Наименование котельной	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал															
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная №15 (с.Восточное)	1076	1076	734	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная №16 (с.Восточное)	4338	4178	3362	3776	3111	3623	3665	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726
МК КЕДР-4 (с.Тунгор)	8612	9590	6926	6781	6707	7015	7052	6434	6434	6434	6434	6434	6434	6434	6434	6434
МК КЕДР-5 (с.Москальво)	5944	5294	3976	4333	4944	5630	5699	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734
БМК 32 (с.Некрасовка)	6340	6414	5436	5724	5810	7252	7036	6982	6982	6982	6982	6982	6982	6982	6982	6982
	26310	**26552**	**20434**	**21297**	**20572**	**23520**	**23452**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**